

Prot. n. \_\_\_\_\_ DI/SS

(da citare nella corrispondenza)

Arezzo, 15/06/2016

A. U. - Confedacqua Toscana - Via A. Ves. \_\_\_\_\_

**Spett.le Comune di Bibbiena**  
Via Berni, 25  
52011 Bibbiena (AREZZO)

**Spett.le Autorità Idrica Toscana**  
Via Verdi, 16  
50122 (FIRENZE)

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità Strategica della Variante al R.U. per modifiche localizzate all'interno del territorio urbanizzato - Bibbiena**

Con la presente, in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 22 della L.R.10/10 e ss. mm. ed ii., si esprime parere favorevole.

Nello spirito di raccogliere da parte di codesta Amministrazione i relativi contributi in merito, si precisa quanto segue:

La trasformazione (n. 6) di una zona AP in zona B che prevede l'interessamento di una porzione di terreno in loc. Santa Rosa a confine con il comune di Poppi, si informa codesta Amm.ne che non è presente in zona una rete fognaria in nostra gestione e che la presenza delle attuali condotte di raccolta reflui, sono private ed autogestite. Mentre per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico più vicino, lo stesso si trova nella area di Poppi dove non sono previste opere di estensione. Il soggetto attuatore qualora volesse approvvigionarsi attraverso l'acquedotto pubblico, dovrà concordare con questa azienda le modalità di potenziamento della rete

Per eventuali informazioni:

e-mail: [sonia.sestini@nuoveacque.it](mailto:sonia.sestini@nuoveacque.it)

Tel. 0575/339521

Sede Legale e  
Direzione Tecnica  
Petrignano, Località Cuculo  
52100 Arezzo  
Tel. 0575 3391  
Fax 0575 320252

Direzione Generale e  
Sede Amministrativa  
Via Montefalco n. 93  
52100 Arezzo  
Tel. 0575 3391  
Fax 0575 339399



SAFIR  
ORGANIZZAZIONE  
CERTIFICATA

esistente provvedendo alla realizzazione di una condotta adeguatamente dimensionata che permetta il collegamento con l'acquedotto esistente.

Per quanto riguarda le altre zone di trasformazione non ci sono osservazioni in merito ricordando che il soggetto attuatore, al momento della presentazione del progetto esecutivo, provveda a presentare richiesta di parere specifico definendo, come da consuetudine, le modalità di allacciamento ai nostri sotto servizi.

A disposizione per eventuali chiarimenti, distinti Saluti

**IL RESPONSABILE INVESTIMENTI**  
(Dott. Ing. *Guillermo Sannuto*)



The stamp is circular with the text "NUOVE ACQUE S.p.A." at the top and "Gestione A.T.O. - Alto Valdarno" at the bottom. In the center, there is a stylized graphic of a water tower. A handwritten signature is written over the stamp.